



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

**BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

033652-TSE-02/09

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

02.11.2018

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

02.11.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

SURSAN METAL VE AĞAÇ İŞLERİ KAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

SURSAN METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KARPUZSEKİSİ MAH. 14/2 CAD. EFOR NO:48 / HACILAR KAYSERİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SURSAN METAL VE AĞAÇ İŞLERİ KAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

SURSAN METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KARPUZSEKİSİ MAH. 14/2 CAD. EFOR NO:48 / HACILAR KAYSERİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

033652-TSE-02/08

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

EFOR

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 16034 / 24.12.2014

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

-KAPI TAKIMLARI : TEK KANATLI
YANGINA DİRENÇ SINIFLARI:
E90 "KATEGORİ A"
E60 "KATEGORİ B"
EI2 90 "KATEGORİ A"
EI2 60 "KATEGORİ B"
EW 90
DUMAN KONTROL: YOK
SERBEST BIRAKMA YETENEĞİ : YOK
SERBEST BIRAKMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI : YOK
KENDİ KENDİNE KAPANMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI: VAR

e-imzalı/e-signed

24.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BEKİR AKSU

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 10. CAD. NO:4 MELİKGAZI/KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(033652-TSE-02/09nolu belge devamı) : **SURSAN METAL VE AĞAÇ İŞLERİ KAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 16034 / 24.12.2014

-BOZULMAYA KARŞI (ÇEVİRİM TESTİ): C2
-YAŞLANMAYA KARŞI KOROZYON: BAŞARILI (MENTEŞELER KALİTE SINIF 1, PANİK BAR KOROZYON DİRENCİ SINIF 3)
YANGINA DİRENÇLİ KAPININ DİRENÇ YÖNÜ TEK TARAFLI OLAN YANGINA DİRENÇLİ KAPI

-KAPI TAKIMLARI : TEK KANATLI
YANGINA DİRENÇ SINIF(LAR)I: INTEGRİTY E120
E120 KATEGORİ "B"
EI2 120 KATEGORİ "B"
EW 120

DUMAN KONTROL: S200

SERBEST BIRAKMA YETENEĞİ: YOK

SERBEST BIRAKMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI: YOK

KENDİ KENDİNE KAPANMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI: VAR

- BOZULMAYA KARŞI (ÇEVİRİM TESTİ): C2

- YAŞLANMAYA KARŞI (KOROZYON): BAŞARILI (MENTEŞELER SINIF 1, PANİK BAR SINIF 3)

YANGINA DİRENÇLİ KAPININ DİRENÇ YÖNÜ: TEK TARAFLI OLAN YANGINA DİRENÇLİ KAPI (K.G. 22.04.2024)

KAPI TAKIMLARI : ÇİFT KANATLI

YANGINA DİRENÇ SINIFLARI: E90 "KATEGORİ B" EI2 90 "KATEGORİ B" EI2 90 EW 90

DUMAN KONTROL: YOK

SERBEST BIRAKMA YETENEĞİ : YOK

SERBEST BIRAKMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI : YOK

KENDİ KENDİNE KAPANMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI:VAR -BOZULMAYA KARŞI (ÇEVİRİM TESTİ): C1

YAŞLANMAYA KARŞI KOROZYON: BAŞARILI (MENTEŞELER KALİTE SINIF 1, PANİK BAR KOROZYON

DİRENCİ SINIF 3) YANGINA DİRENÇLİ KAPININ DİRENÇ YÖNÜ TEK TARAFLI OLAN YANGINA DİRENÇLİ KAPI

(KAPSAM GENİŞLETME 16/09/2019)

F3 MODELİ

KAPI TAKIMLARI : (TEK KANATLI)

YANGINA DİRENÇ SINIFLARI: INTEGRİTY E 120,

E120 "KATEGORİ A"- C2

E90 "KATEGORİ B"- C2

EI2 120 "KATEGORİ A"- C2

EI2 90 "KATEGORİ B"- C2

EW120 "KATEGORİ A"-C2

DUMAN KONTROL: YOK

SERBEST BIRAKMA YETENEĞİ : YOK

SERBEST BIRAKMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI : YOK

KENDİ KENDİNE KAPANMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI: VAR

-BOZULMAYA KARŞI (ÇEVİRİM TESTİ): C2

e-imzalı/e-signed

24.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BEKİR AKSU

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 10. CAD. NO:4 MELİKGAZİ/KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352

321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

(033652-TSE-02/09nolu belge devamı) : **SURSAN METAL VE AĞAÇ İŞLERİ KAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 16034 / 24.12.2014

-YAŞLANMAYA KARŞI KOROZYON: BAŞARILI (MENTEŞELER SINIF 1, PANİK BAR SINIF 3)
YANGINA DİRENÇLİ KAPININ DİRENÇ YÖNÜ TEK TARAFLI OLAN YANGINA DİRENÇLİ KAPI
(K.G 16.03.2020)
KAPI TAKIMLARI : (TEK KANATLI)
YANGINA DİRENÇ SINIFLARI: INTEGRİTY E 60,
E 60 "KATEGORİ B"- C2
EI2 60 "KATEGORİ B"- C2
EI2 45 "KATEGORİ A"- C2
EW60 "KATEGORİ A"-C2
DUMAN KONTROL: YOK
SERBEST BIRAKMA YETENEĞİ : YOK
SERBEST BIRAKMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI : YOK
KENDİ KENDİNE KAPANMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI: VAR
-BOZULMAYA KARŞI (ÇEVİRİM TESTİ): C2
-YAŞLANMAYA KARŞI KOROZYON: BAŞARILI (MENTEŞELER SINIF 1, PANİK BAR SINIF 3)
YANGINA DİRENÇLİ KAPININ DİRENÇ YÖNÜ TEK TARAFLI OLAN YANGINA DİRENÇLİ KAPI
(K.G 31.08.2021)

KAPI TAKIMLARI : (TEK KANATLI)
YANGINA DİRENÇ SINIFLARI: INTEGRİTY E 60
E 60 "KATEGORİ B"- C2
EI2 45 "KATEGORİ B"- C2
EW 30
DUMAN KONTROL: S200
SERBEST BIRAKMA YETENEĞİ : YOK
SERBEST BIRAKMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI : YOK
KENDİ KENDİNE KAPANMA YETENEĞİNİN DAYANIKLILIĞI: VAR
-BOZULMAYA KARŞI (ÇEVİRİM TESTİ): C2
-YAŞLANMAYA KARŞI KOROZYON: BAŞARILI (MENTEŞELER SINIF 1, PANİK BAR SINIF 3)
YANGINA DİRENÇLİ KAPININ DİRENÇ YÖNÜ TEK TARAFLI OLAN YANGINA DİRENÇLİ KAPI
(K.G 28.10.2024)

e-imzalı/e-signed

24.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BEKİR AKSU

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 10. CAD. NO:4 MELİKGAZI/KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

